

Übereinstimmungserklärung/Abnahmebescheinigung

Hiermit wird bestätigt, dass der Regelungsgegenstand ORS 142 AT hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-6.520-2455 des Deutschen Instituts für Bautechnik vom 17.12.2019 sowie der Montageanleitung, die der Antragsteller (hier: Hekatron) dieser allgemeinen Bauartgenehmigung der Feststellanlage bereit gestellt hat, an u.g. Feststellanlage ausgetauscht wurde.

Die Feststellanlage (gemäß folgender Liste, **bitte ankreuzen**) wurde anhand der Checkliste für Abnahme, monatliche und jährliche Prüfung sowie der jährlichen Wartung von GEZE-Feststellanlagen (Prüfbuch Seite 7+8) geprüft und abgenommen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.520-2455 vom 17. Dezember 2019

Deutsches
Institut
für
Bautechnik



Fortsetzung Liste 1: allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen von Feststellanlagen,
bei denen defekte "ORS 142" durch "ORS 142 AT" ausgetauscht werden dürfen

Lfd. Nr.	Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung	Antragsteller	Bezeichnung der Feststellanlage
30	Z-6.5-1068	GEZE GmbH	"GEZE TS 4000 ..."
31	Z-6.5-1508	GEZE GmbH	"Rauchschalterzentrale RSZ 5"
32	Z-6.5-1746	GEZE GmbH	"TS 5000 RFS" und "TS 5000 RFS KB"
33	Z-6.5-1747	GEZE GmbH	"TS 5000 R"
34	Z-6.5-1748	GEZE GmbH	"TS 5000 R-IS" und "TS 5000 R-IS/G"
35	Z-6.5-1755	GEZE GmbH	"Rauchschalterzentrale RSZ 6"
36	Z-6.5-1914	GEZE GmbH	"R-ISM-Gleitschiene" und "R-Gleitschiene"
37	Z-6.5-1982	GEZE GmbH	"R-ISM-EFS-Gleitschiene"
38	Z-6.5-2168	GEZE GmbH	"Slimdrive EMD-F/R"
39	Z-6.5-2178	GEZE GmbH	"FA GC 150..."
40	Z-6.5-2257	GEZE GmbH	"FA GC 150 HDO..."

Ort, Datum	
Firma	
Ausgebildete Fachkraft	
Unterschrift ausgebildete Fachkraft	